







ФИАШ.436234.459 ГЧ



1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436234.459 ГЧ				
					источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200У Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
								1:2,5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов	1	
						БАСТИОН			
Н. контр.									
Утв.									