

Перв. примен.		Справ. №		ФИАШ.436237.053 МЭ	
Подп. и дата		Инв. № дцкл.		Взам. инв. №	
Инв. № подл.		Подп. и дата		ФИАШ.436237.053 МЭ	
Изм.		Лист		№ докум.	
Разраб.		Подп.		Дата	
Проверил					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утвердил					
СКАТ-2400 источник вторичного электропитания резервированный Электромонтажный чертёж				Лит. Масса Масштаб	
				Лист Листов 1	
				БАСТИОН	

А1

Х4

Х2
PE

Х1
N
PE
L

Х9
24 В
OUT-
OUT+
ACON
ACON

Х8
24 В
ACON
ACON

Х3
24 В
+AKB

Х5
-AKB

А1 – плата управления
Х1 – клеммник подключения сети
Х2 – отдельно вынесенная дополнительная клемма подключения заземления
Х3 – клемма подключения к “+” АКБ (красный провод)
Х4 – контакты “ХОЛОДНЫЙ ПУСК” (смотри РЭ)
Х5 – клемма подключения к “-” АКБ
Х8 – клеммник релейного выхода “НАЛИЧИЕ СЕТИ”
Х9 – клеммник подключения нагрузки