







Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

ФИАШ.436234.513 ГЧ



1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

						ФИАШ.436234.513 ГЧ						
						источник переменного напряжения SKAT-VN.24/27AC исп.5 Габаритный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лит			Листов	1	
Разраб.												
Пров.												
Т. контр.												
Н. контр.							БАСТИОН					
Утв.												